



Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik, a.s.
619 00 Brno, Vídeňská 117a

Autorizované metrologické středisko autorizované Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a zkušebnictví na základě rozhodnutí č. 37/2000 z 21.12.2000 pro ověřování stanovených měřidel.

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: 73-0006/02

Měřicí transformátor proudu typu CTS25

Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik, a.s.
Vídeňská 117a, 619 00 Brno



Ing. Rada Vlastimil
vedoucí AMS
Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik, a.s.

V Brně dne: 4.6.2002

Změny a doplňky v tomto protokolu mohou být provedeny pouze v Inženýrsko-výrobního elektrotechnického podniku, a.s..



Protokol o zkoušce číslo: 73 – 0006/02

List: 1

Předmět zkoušky: Měřicí transformátor proudu typu CTS25

Počet listů: 1

Typ:
CTS25Druh zkoušky:
dílčí kusová zkouška
stanoveného měřidla

Jmenovité hodnoty:

Jmenovitý převod	200 // 5 A
Jmenovitá zátěž	15 VA
Třída přesnosti	0,5
Krajní zátěž	15 VA
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Třída izolace	E

Zkoušeno podle:

IEC 60044-1

Zkoušku zadal:

KPB Intra s.r.o
Ždánská 477
685 01 Bučovice

Výrobní číslo:

010443

Atmosférické podmínky:

Teplota: 22,2 °C

Tlak:

Vlhkost vzduchu: 49,4 %

Výrobce výrobků:

KPB Intra s.r.o

Vzorky dodány dne:

3.6.2002

Výsledek zkoušky:

Měření částečných výbojů podle čl. 8.2.2 ,
metodou BNaměřená hodnota
částečného výboje je
menší než 20 pCVyhovuje čl. 5.1.2.2
tabulka č.6

Závěr:

Měřicí transformátor proudu typu CTS25 výrobce KPB Intra s.r.o, výrobní číslo 010443

vyhověl

při dílčí kusové zkoušce podle IEC 60044-1.

Datum zkoušky:

3.6.2002

Zkoušel:

Ing. Vlastimil Rada

Vedoucí:

Ing. Vlastimil Rada