



Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik, a.s.
619 00 Brno, Vídeňská 117a

LABORATOŘ MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: 73-0029/03

Měřicí transformátor proudu typu CTS25



Ing. Rada Vlastimil
vedoucí laboratoře měřicích transformátorů
Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik, a.s.

V Brně dne: 16.4.2003

Změny a doplňky v tomto protokolu mohou být provedeny pouze v Inženýrsko-výrobního elektrotechnického podniku, a.s.



Protokol o zkoušce číslo: 73 - 0029

Předmět zkoušky: Měřicí transformátor proudu

List: 1

Počet listů: 1

Typ: CTS25	Druh zkoušky: Dílčí - kusová	
	Zkoušeno podle: ČSN EN 60044-1	
Jmenovité hodnoty: Jmenovitý převod 75 // 5 A Jmenovitá zátěž 15 VA Třída přesnosti 0,5 Jmenovitý kmitočet 50 Hz	Zkoušku zadal: KPB INTRA s.r.o. Ždánská 477 685 01 Bučovice	
	Evidenční číslo vzorku: výrobní číslo: 013836	
	Atmosférické podmínky: Teplota: 23 °C Tlak: 1120 hPa Vlhkost vzduchu: 35 %	
	Výrobce výrobků: KPB INTRA s.r.o. Ždánská 477 685 01 Bučovice	Protokol obsahuje: Listů textu: 1 Tabulek: Oscilogramů: Výkresů: Fotografií:

Výsledek zkoušky:

Měření částečných výbojů podle ČSN EN 60044-1 čl. 8.2.2 , metodou B

Zkušební napětí	Naměřená hodnota amplitudy částečných výbojů	Poznámka
1,2 U _m = 30 kV	menší než 50 pC	Vyhovující
1,2/√3 U _m = 17,3 kV	menší než 20 pC	Vyhovující

Závěr:

Měřicí transformátor proudu typu CTS25 výrobce KPB INTRA s.r.o, výrobní číslo 013836

vyhověl

při dílčí kusové zkoušce podle ČSN EN 60044-1.

Datum zkoušky:

16.4.2003

Zkoušeli:

Ing. Vlastimil Rada
Ing. Mašková HanaVedoucí laboratorních
transformátorů:

Ing. Vlastimil Rada

